



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 11/Ene/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	32,248	2,128	189	3.94	20.78
PSR Arequipa SUR	12,827	1,368	153	3.94	22.24
PSR Tacna	22,689	1,206	177	4.00	32.47
PSR Moquegua	143	18	0	3.59	35.00
PSR Ilo	153	19	0	3.69	32.14
PSR La Joya	16,215	924	96	3.94	25.48
Total Distribuido	84,275	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	84,275	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.