



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 14/Ene/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	52,741	2,992	372	3.94	14.91
PSR Arequipa SUR	26,343	1,624	680	3.92	18.48
PSR Tacna	23,587	1,232	681	3.89	32.75
PSR Moquegua	148	18	0	3.59	35.41
PSR Ilo	159	22	0	3.80	32.11
PSR La Joya	18,786	1,279	516	3.94	23.00
Total Distribuido	121,764	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	121,764	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.