



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 28/Ene/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	51,438	2,944	984	3.94	16.37
PSR Arequipa SUR	25,890	2,008	672	3.92	16.78
PSR Tacna	22,452	1,143	711	4.00	33.98
PSR Moquegua	158	21	0	3.59	28.83
PSR Ilo	156	22	0	3.80	32.63
PSR La Joya	7,842	976	99	3.94	25.37
Total Distribuido	107,936				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	107,936	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.