



**REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL**

Día operativo	13-Feb-21
----------------------	-----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción					
--	--	--	--	--	--

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	33,750	2,096	1,128	3.83	26.30
PSR Arequipa SUR	23,400	1,352	736	3.97	27.16
PSR Tacna	23,468	1,331	665	3.81	32.48
PSR Moquegua	152	26	0	3.59	37.98
PSR Ilo	189	31	0	3.81	32.25
PSR La Joya	20,288	849	165	4.00	29.34
Total Distribuido	101,246				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores					
---	--	--	--	--	--

Residencial, Comercial e Industrial	101,246	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.