



**REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL**

Día operativo	16-Feb-21
----------------------	-----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción					
--------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	42,638	2,432	1,216	3.83	23.56
PSR Arequipa SUR	31,162	1,696	892	3.94	24.37
PSR Tacna	22,050	1,297	944	3.81	33.67
PSR Moquegua	177	28	0	3.59	36.30
PSR Ilo	203	34	0	3.80	31.87
PSR La Joya	19,260	1,446	291	4.00	27.29
Total Distribuido	115,490				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores					
---------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Residencial, Comercial e Industrial	115,490	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.