



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo	17-Feb-21
----------------------	-----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	46,350	2,448	1,136	3.78	20.70
PSR Arequipa SUR	23,850	1,720	880	3.92	22.85
PSR Tacna	25,425	1,278	929	3.90	31.98
PSR Moquegua	177	29	0	3.59	35.08
PSR Ilo	203	36	0	3.80	30.49
PSR La Joya	9,135	1,246	115	4.00	28.33
Total Distribuido	105,140				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	105,140	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.