



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

| | |
|----------------------|-----------|
| Día operativo | 19-Feb-21 |
|----------------------|-----------|

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

| Punto de Recepción | Volumen entregado (m3) | Flujo máximo (m3/h) | Flujo mínimo (m3/h) | Presión de entrega (barg) | Temperatura Máxima (°C) |
|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| PSR Arequipa NORTE | 38,475 | 2,352 | 744 | 3.81 | 24.40 |
| PSR Arequipa SUR | 28,575 | 1,560 | 732 | 3.92 | 26.64 |
| PSR Tacna | 23,850 | 1,285 | 680 | 3.70 | 29.94 |
| PSR Moquegua | 177 | 25 | 0 | 3.59 | 37.00 |
| PSR Ilo | 203 | 33 | 0 | 3.80 | 30.48 |
| PSR La Joya | 10,200 | 1,027 | 120 | 4.00 | 31.36 |
| Total Distribuido | 101,480 | | | | |

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| Residencial, Comercial e Industrial | 101,480 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|-------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.