



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo	22-Feb-21
----------------------	-----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	42,750	2,368	394	3.80	24.55
PSR Arequipa SUR	32,400	1,704	984	3.92	24.93
PSR Tacna	24,075	1,288	917	3.90	35.49
PSR Moquegua	177	25	0	3.59	33.04
PSR Ilo	203	34	0	3.80	32.73
PSR La Joya	10,800	1,062	119	4.00	26.64
Total Distribuido	110,405				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	110,405	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.