



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 1/02/2022

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	46,530	2,592	1,176	3.83	20.73
PSR Arequipa SUR	30,492	1,512	952	3.95	22.57
PSR Tacna	22,860	1,334	725	3.89	31.86
PSR Moquegua	173	26	0	3.69	34.75
PSR Ilo	192	32	0	3.80	30.26
PSR La Joya	14,220	1,294	208	4.00	28.04
Total Distribuido	114,466	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	114,466	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.