



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 04/Feb/2022

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	45,225	2,752	904	3.84	22.17
<b>PSR Arequipa SUR</b>	27,675	3,040	164	3.94	27.55
<b>PSR Tacna</b>	23,940	1,559	756	3.89	30.11
<b>PSR Moquegua</b>	153	24	0	3.69	36.50
<b>PSR Ilo</b>	187	28	0	3.81	29.46
<b>PSR La Joya</b>	18,747	1,421	197	4.00	29.85
<b>Total Distribuido</b>	115,927	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	115,927	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.