



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 21/Feb/2022

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	51,525	2,624	1,280	3.84	24.03
PSR Arequipa SUR	31,725	1,536	964	3.95	25.61
PSR Tacna	17,572	1,174	0	3.89	32.48
PSR Moquegua	177	23	0	3.69	35.49
PSR Ilo	185	27	0	3.80	32.73
PSR La Joya	24,840	1,615	200	3.80	29.08
Total Distribuido	126,024	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial		N/A	N/A	N/A	N/A
--	--	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.