



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 24/Feb/2022

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	50,193	2,768	1,224	3.83	20.43
PSR Arequipa SUR	28,575	1,648	912	3.94	20.67
PSR Tacna	18,135	1,197	0	3.89	31.74
PSR Moquegua	147	21	0	3.69	34.49
PSR Ilo	192	31	0	3.80	30.35
PSR La Joya	18,930	1,478	229	3.89	25.50
Total Distribuido	116,172	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	116,172	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.