



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 08/Feb/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	45,837	2,800	968	3.94	25.62
PSR Arequipa SUR	18,900	1,128	544	3.92	26.82
PSR Tacna	20,385	1,107	640	3.90	33.93
PSR Moquegua	171	24	0	3.60	36.24
PSR Ilo	180	28	0	3.80	32.65
PSR La Joya	22,485	2,667	0	3.89	29.81
Total Distribuido	107,958	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	107,958	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.