



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 10/Feb/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	43,425	2,560	1,272	3.94	24.81
PSR Arequipa SUR	22,851	1,248	584	3.91	26.12
PSR Tacna	20,745	1,349	669	3.90	32.90
PSR Moquegua	166	25	0	3.60	37.69
PSR Ilo	183	28	0	3.80	31.98
PSR La Joya	23,940	1,857	0	3.89	30.06
Total Distribuido	111,310	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	111,310	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.