



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 13/Feb/2023

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	46,953	2,768	1,216	3.91	25.26
<b>PSR Arequipa SUR</b>	18,225	1,144	564	3.94	26.00
<b>PSR Tacna</b>	19,530	1,117	564	3.90	35.25
<b>PSR Moquegua</b>	162	24	0	3.60	38.50
<b>PSR Ilo</b>	178	25	0	3.80	34.93
<b>PSR La Joya</b>	18,270	2,774	0	3.89	29.36
<b>Total Distribuido</b>	103,318	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	103,318	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.