



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 14/Feb/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	49,365	2,784	1,328	3.94	24.81
PSR Arequipa SUR	18,675	1,096	600	3.98	26.38
PSR Tacna	20,363	1,124	631	3.90	34.74
PSR Moquegua	150	24	0	3.60	36.00
PSR Ilo	172	26	0	3.69	35.74
PSR La Joya	17,472	2,226	0	3.80	29.37
Total Distribuido	106,197	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	106,197	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.