



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 20/Feb/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	49,095	2,608	1,376	3.95	25.31
PSR Arequipa SUR	25,875	1,528	712	3.89	28.24
PSR Tacna	18,765	1,321	510	3.89	32.23
PSR Moquegua	156	22	0	3.60	36.93
PSR Ilo	172	27	0	3.69	31.06
PSR La Joya	20,070	2,121	0	3.80	30.99
Total Distribuido	114,134	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	114,134	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.