



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 23/Feb/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	49,275	2,720	1,384	3.95	23.93
PSR Arequipa SUR	29,088	1,496	796	3.88	23.94
PSR Tacna	16,617	1,139	0	3.89	33.24
PSR Moquegua	161	21	0	3.60	36.24
PSR Ilo	182	27	0	3.69	32.23
PSR La Joya	26,877	1,864	0	3.80	27.66
Total Distribuido	122,200	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	122,200	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.