



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 06/Feb/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	30,825	2,128	576	3.92	27.18
PSR Arequipa SUR	16,200	1,176	478	4.00	26.53
PSR Tacna	6,750	308	0	3.89	35.41
PSR Moquegua	155	23	0	3.60	37.94
PSR Ilo	170	27	0	3.69	35.75
PSR La Joya	5,400	707	0	4.01	30.75
Total Distribuido	59,501	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	59,501	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.