



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 09/Feb/2024

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

| Punto de Recepción        | Volumen entregado (m3) | Flujo máximo (m3/h) | Flujo mínimo (m3/h) | Presión de entrega (barg) | Temperatura Máxima (°C) |
|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>PSR Arequipa NORTE</b> | 30,600                 | 1,944               | 410                 | 3.92                      | 29.83                   |
| <b>PSR Arequipa SUR</b>   | 18,567                 | 1,264               | 406                 | 4.03                      | 31.87                   |
| <b>PSR Tacna</b>          | 5,400                  | 595                 | 0                   | 4.01                      | 34.23                   |
| <b>PSR Moquegua</b>       | 145                    | 20                  | 0                   | 3.69                      | 38.97                   |
| <b>PSR Ilo</b>            | 173                    | 25                  | 0                   | 3.69                      | 31.96                   |
| <b>PSR La Joya</b>        | 5,040                  | 569                 | 0                   | 4.09                      | 33.44                   |
| <b>Total Distribuido</b>  | 59,925                 | N/A                 | N/A                 | N/A                       | N/A                     |

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

|  |        |     |     |     |     |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Residencial, Comercial e Industrial</b> | 59,925 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.