



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 11/Feb/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	13,500	1,696	350	3.91	31.09
PSR Arequipa SUR	8,100	1,512	167	3.95	30.80
PSR Tacna	6,930	311	253	4.00	31.35
PSR Moquegua	140	19	0	3.69	33.82
PSR Ilo	165	22	0	3.70	30.48
PSR La Joya	0	0	0	4.38	29.25
Total Distribuido	28,835	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	28,835	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.