



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 12/Feb/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	22,163	1,696	362	3.92	28.11
PSR Arequipa SUR	25,200	1,528	784	3.95	26.80
PSR Tacna	6,975	448	253	3.89	30.88
PSR Moquegua	154	21	0	3.60	29.00
PSR Ilo	169	24	0	3.70	31.37
PSR La Joya	5,580	692	0	4.01	29.29
Total Distribuido	60,240	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	60,240	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.