



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 15/Feb/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	21,722	2,064	398	3.91	30.91
PSR Arequipa SUR	30,594	1,592	860	3.94	30.51
PSR Tacna	4,010	190	125	4.00	32.97
PSR Moquegua	143	17	0	3.60	42.24
PSR Ilo	178	26	0	3.70	31.61
PSR La Joya	7,080	853	0	4.00	35.24
Total Distribuido	63,727	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	63,727	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.