



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 16/Feb/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	21,825	1,784	330	3.91	31.74
PSR Arequipa SUR	25,200	2,008	464	3.97	28.95
PSR Tacna	4,860	170	102	4.00	32.75
PSR Moquegua	143	21	0	3.60	38.67
PSR Ilo	167	25	0	3.70	30.22
PSR La Joya	8,172	626	124	4.01	33.50
Total Distribuido	60,366	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	60,366	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.