



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 17/Feb/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	24,075	2,008	378	3.91	28.84
PSR Arequipa SUR	24,975	1,488	362	4.06	29.72
PSR Tacna	3,960	163	0	4.00	31.48
PSR Moquegua	127	19	0	3.60	36.60
PSR Ilo	160	25	0	3.70	26.85
PSR La Joya	3,540	221	99	4.01	30.72
Total Distribuido	56,837	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	56,837	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.