



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 19/Feb/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	28,584	2,016	600	3.91	24.00
PSR Arequipa SUR	26,235	1,720	808	3.94	24.35
PSR Tacna	10,269	674	0	4.00	31.17
PSR Moquegua	152	20	0	3.60	37.14
PSR Ilo	170	25	0	3.70	36.99
PSR La Joya	18,588	1,455	257	3.89	27.47
Total Distribuido	83,998	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	83,998	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.