



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 21/Feb/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	27,900	2,000	536	3.92	21.49
PSR Arequipa SUR	24,975	2,096	691	3.94	20.58
PSR Tacna	15,030	1,001	124	4.00	34.67
PSR Moquegua	150	21	0	3.60	31.00
PSR Ilo	176	26	0	3.70	32.49
PSR La Joya	17,280	1,372	344	3.89	26.84
Total Distribuido	85,510	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	85,510	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.