



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 26/Feb/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	29,925	1,992	656	3.91	19.31
PSR Arequipa SUR	26,100	1,616	728	4.00	20.02
PSR Tacna	17,336	1,266	494	4.00	29.10
PSR Moquegua	154	21	0	3.60	36.21
PSR Ilo	165	21	0	3.70	40.06
PSR La Joya	17,400	1,412	133	3.80	26.47
Total Distribuido	91,080	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	91,080	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.