



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 29/Feb/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	30,960	1,992	712	3.91	27.24
PSR Arequipa SUR	21,807	1,448	652	4.06	24.90
PSR Tacna	17,843	1,119	505	4.00	32.92
PSR Moquegua	144	19	0	3.60	37.24
PSR Ilo	174	26	0	3.70	32.03
PSR La Joya	26,280	1,592	301	4.00	31.95
Total Distribuido	97,207	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	97,207	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.