



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 03/Feb/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	42,300	2,512	1,176	3.91	24.54
PSR Arequipa SUR	27,000	1,712	660	3.97	27.01
PSR Tacna	15,390	1,069	336	4.01	32.97
PSR Moquegua	166	23	0	3.59	38.71
PSR Ilo	144	21	0	3.80	37.36
PSR La Joya	19,245	1,255	297	3.95	28.78
Total Distribuido	104,245	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	104,245	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.