



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 04/Feb/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	44,100	2,720	1,280	3.91	24.14
PSR Arequipa SUR	25,200	1,560	556	3.95	26.92
PSR Tacna	15,480	884	476	4.01	33.50
PSR Moquegua	174	23	0	3.59	36.72
PSR Ilo	156	22	0	3.80	34.60
PSR La Joya	19,470	1,182	220	3.95	28.31
Total Distribuido	104,580	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	104,580	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.