



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

10/Feb/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	45,450	2,624	1,336	3.91	16.05
PSR Arequipa SUR	26,325	1,680	656	3.95	18.02
PSR Tacna	16,569	1,114	491	4.01	34.73
PSR Moquegua	166	22	0	3.59	35.48
PSR Ilo	149	19	0	3.80	34.25
PSR La Joya	19,920	1,373	427	3.95	23.86
Total Distribuido	108,579	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	108,579	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.