



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

11/Feb/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	45,396	2,528	1,248	3.89	17.26
PSR Arequipa SUR	25,875	1,672	668	3.95	20.75
PSR Tacna	20,061	1,071	556	4.01	33.14
PSR Moquegua	167	20	0	3.59	27.50
PSR Ilo	161	23	0	3.80	31.78
PSR La Joya	19,032	1,159	243	3.95	19.31
Total Distribuido	110,692	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	110,692	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.