



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

12/Feb/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	49,185	2,912	540	3.91	18.81
PSR Arequipa SUR	24,471	1,624	608	3.95	19.18
PSR Tacna	22,257	1,240	690	3.89	34.25
PSR Moquegua	162	21	0	3.59	28.87
PSR Ilo	154	25	0	3.69	33.10
PSR La Joya	17,013	1,214	276	3.95	23.43
Total Distribuido	113,242	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	113,242	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.