



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 20-Feb-2025

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	47,727	2,656	1,216	3.91	23.34
<b>PSR Arequipa SUR</b>	25,875	1,552	548	3.95	25.76
<b>PSR Tacna</b>	20,340	1,144	636	4.01	32.44
<b>PSR Moquegua</b>	163	23	0	3.59	37.67
<b>PSR Ilo</b>	166	23	0	3.80	32.63
<b>PSR La Joya</b>	26,184	1,644	664	3.95	29.70
<b>Total Distribuido</b>	120,455	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	120,455	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.