



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 21-Feb-2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	43,200	2,720	1,192	3.91	23.61
PSR Arequipa SUR	25,650	1,584	592	3.95	23.41
PSR Tacna	20,619	1,072	634	4.01	33.24
PSR Moquegua	155	20	0	3.59	37.16
PSR Ilo	158	24	0	3.80	33.38
PSR La Joya	22,470	1,479	238	3.95	28.87
Total Distribuido	112,251	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	112,251	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.