



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 22-Feb-2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	41,913	2,432	1,088	3.91	24.64
PSR Arequipa SUR	22,950	1,472	237	3.95	21.65
PSR Tacna	21,240	1,064	640	4.01	33.00
PSR Moquegua	130	19	0	3.59	38.13
PSR Ilo	155	25	0	3.80	33.14
PSR La Joya	14,010	1,149	108	3.95	28.86
Total Distribuido	100,399	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	100,399	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.