



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:	26/Feb/2025
----------------	-------------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	44,325	2,624	1,272	3.91	25.42
PSR Arequipa SUR	22,050	1,488	452	3.95	26.26
PSR Tacna	19,710	1,030	392	4.01	32.24
PSR Moquegua	163	21	0	3.59	37.00
PSR Ilo	167	24	0	3.80	34.11
PSR La Joya	19,395	1,360	223	3.95	29.79
Total Distribuido	105,810	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	105,810	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.