



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 27/Feb/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	45,068	2,560	1,288	3.91	22.77
PSR Arequipa SUR	20,475	1,408	322	3.95	24.41
PSR Tacna	18,855	1,010	470	4.01	34.86
PSR Moquegua	159	22	0	3.59	37.13
PSR Ilo	166	25	0	3.80	35.33
PSR La Joya	15,345	1,554	331	3.95	27.46
Total Distribuido	100,067	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	100,067	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.