



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 03/Feb/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	50,870	2,768	1,464	3.94	20.52
PSR Arequipa SUR	26,798	1,536	212	3.92	23.00
PSR Tacna	20,325	1,359	254	4.00	35.25
PSR Moquegua	1,005	1,440	0	3.69	35.63
PSR Ilo	165	22	0	3.80	34.89
PSR La Joya	19,440	1,453	163	3.83	26.57
Total Distribuido	118,602	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	118,602	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.