



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 05/Feb/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	51,097	2,928	1,456	3.94	21.40
PSR Arequipa SUR	28,048	1,680	724	3.92	23.84
PSR Tacna	14,842	876	179	4.00	32.75
PSR Moquegua	163	26	0	3.59	35.48
PSR Ilo	157	22	0	3.80	32.63
PSR La Joya	23,198	1,533	244	3.94	27.61
Total Distribuido	117,505	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	117,505	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.