



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 07/Feb/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	48,826	2,784	1,424	3.94	23.35
PSR Arequipa SUR	23,141	1,480	288	3.92	25.01
PSR Tacna	17,915	919	194	4.00	33.28
PSR Moquegua	128	18	0	3.59	36.19
PSR Ilo	145	24	0	3.80	34.12
PSR La Joya	17,695	976	117	3.83	30.87
Total Distribuido	107,849	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	107,849	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.