



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 08/Feb/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	33,156	2,256	908	3.94	13.04
PSR Arequipa SUR	9,992	1,416	254	3.94	15.89
PSR Tacna	16,544	1,030	185	4.00	34.73
PSR Moquegua	146	20	0	3.59	33.94
PSR Ilo	141	20	0	3.69	35.37
PSR La Joya	11,769	996	119	3.94	24.75
Total Distribuido	71,749	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	71,749	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.