



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 09/Feb/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	48,054	2,832	1,152	3.92	22.76
PSR Arequipa SUR	26,571	1,800	616	3.92	26.33
PSR Tacna	15,201	868	496	4.00	34.73
PSR Moquegua	154	20	0	3.59	37.23
PSR Ilo	141	19	0	3.80	33.88
PSR La Joya	17,031	1,247	314	3.83	29.72
Total Distribuido	107,152				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	107,152	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.