



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 10/Feb/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	51,824	2,928	1,400	3.92	19.53
PSR Arequipa SUR	26,349	1,656	696	3.94	23.28
PSR Tacna	21,866	1,174	537	4.00	33.98
PSR Moquegua	160	23	0	3.59	36.92
PSR Ilo	155	20	0	3.69	33.38
PSR La Joya	18,269	1,183	230	3.94	29.94
Total Distribuido	118,623				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	118,623	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.