



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 18/Feb/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	49,058	2,784	804	3.94	17.18
PSR Arequipa SUR	18,395	1,176	404	3.92	21.05
PSR Tacna	22,452	1,486	283	3.89	37.25
PSR Moquegua	157	22	0	3.59	35.64
PSR Ilo	150	19	0	3.69	33.82
PSR La Joya	5,071	1,478	0	3.94	26.17
Total Distribuido	95,283	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	95,283	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.