



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 22/Feb/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	27,788	1,992	724	3.94	22.35
PSR Arequipa SUR	12,263	1,480	260	3.92	24.69
PSR Tacna	22,972	1,133	400	3.89	35.44
PSR Moquegua	141	18	0	3.59	37.13
PSR Ilo	135	20	0	3.69	34.57
PSR La Joya	4,060	419	0	3.94	27.54
Total Distribuido	67,359	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	67,359	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.