



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 23/Feb/2026

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

| Punto de Recepción        | Volumen entregado<br>(m3) | Flujo máximo<br>(m3/h) | Flujo mínimo<br>(m3/h) | Presión de entrega<br>(barg) | Temperatura Máxima<br>(°C) |
|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>PSR Arequipa NORTE</b> | 35,200                    | 2,024                  | 820                    | 3.94                         | 23.78                      |
| <b>PSR Arequipa SUR</b>   | 26,741                    | 1,688                  | 576                    | 3.91                         | 25.72                      |
| <b>PSR Tacna</b>          | 14,559                    | 1,226                  | 163                    | 3.89                         | 33.75                      |
| <b>PSR Moquegua</b>       | 161                       | 22                     | 0                      | 3.59                         | 36.37                      |
| <b>PSR Ilo</b>            | 152                       | 22                     | 0                      | 3.69                         | 35.30                      |
| <b>PSR La Joya</b>        | 25,751                    | 1,505                  | 0                      | 3.83                         | 27.12                      |
| <b>Total Distribuido</b>  | 102,564                   |                        |                        |                              |                            |

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

|                                            |         |     |     |     |     |
|--------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Residencial, Comercial e Industrial</b> | 102,564 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|--------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|

### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.