



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

27-Feb-2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	41,323	2,272	528	3.95	24.06
PSR Arequipa SUR	21,801	1,512	468	3.92	27.87
PSR Tacna	12,101	751	140	4.00	32.99
PSR Moquegua	144	21	0	3.59	36.63
PSR Ilo	144	18	0	3.80	32.60
PSR La Joya	15,695	1,155	237	3.94	33.99
Total Distribuido	91,208	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	91,208	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.