



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

28-Feb-2026

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	31,567	2,176	900	3.95	25.71
<b>PSR Arequipa SUR</b>	20,893	1,456	264	3.94	28.50
<b>PSR Tacna</b>	11,155	629	129	4.00	33.48
<b>PSR Moquegua</b>	132	20	0	3.59	37.46
<b>PSR Ilo</b>	136	18	0	3.80	33.36
<b>PSR La Joya</b>	15,110	682	531	3.94	33.74
<b>Total Distribuido</b>	78,993	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	78,993	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.